

別記様式第1号の2（第3条関係、第51条の8関係）

消 防 計 画 作 成 （ 変 更 ） 届 出 書

○○年○○月○○日	
大洲地区広域消防事務組合消防長 殿	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> <p>防火 防災 管理者</p> <p>住 所 _____</p> <p>氏 名 _____</p> </div> <div style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; width: 150px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <div style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; width: 150px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> </div>	
別添のとおり、 防火 防災 管理に係る消防計画を作成（変更）したので届け出ます。	
管理権原者の氏名 (法人の場合は、名称及び代表者氏名)	
防火対象物 又は 建築物その他の工作物の所在地	
防火対象物 又は 建築物その他の工作物の名称 (変更の場合は、変更後の名称)	
防火対象物 又は 建築物その他の工作物の用途 (変更の場合は、変更後の用途)	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; width: 100px; height: 30px; margin: 0 auto;"></div> <div style="text-align: center;"> <p>令別表第1</p> <p>(○○)項</p> </div> </div> <p style="color: red; text-align: center;">例～病院・物品販売店舗 グループホーム等</p>
その他必要な事項 (変更の場合は、主要な変更事項)	<p style="color: red;">事務所の連絡先・従業員数 等</p> <p style="color: red;">※変更届出の場合は主な変更事由</p> <p style="color: red;">例～消防計画の内容変更・用途変更 等</p>
※ 受 付 欄	※ 経 過 欄

備考

- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 「防火 防災」の横書きの文字については、該当しない文字を横線で消すこと。
- 3 ※印の欄は、記入しないこと。

- (1) 避難階段、通路、ロビー、ホール等には、避難上支障となる物品を置かないこと。
- (2) 消防用設備等の周辺には、装飾等をせずその機能を阻害しないこと。
- (3) 火災を発見した場合は、消防機関（119）に通報するとともに防火管理者に連絡し、災害時の活動計画に定める任務分担により適切な行動をとること。
- (4) 喫煙は指定した場所で行うこと。
(火気使用時の遵守事項)

第12条 火気等を使用するものは、次の事項を遵守しなければならない。

- (1) 厨房内は、常に整理整頓しておくこと。
- (2) 火気使用設備器具は、使用前、使用后必ず点検を行い安全を確認すること。
- (3) 工事を行うものは、火気管理について防火管理者の指示を受けること。
- (4) 終業時には、吸いがら等を指定の場所へ集めること。

第4章 自衛消防活動対策

(自衛消防の組織と任務分担)

第13条 ○○○○ の自衛消防組織として ○○○○ を自衛消防隊長とし、次の任務分担により自衛消防隊を別表3のとおり指定する。

係 別	任 務 内 容
隊 長	<ul style="list-style-type: none"> ○ 自衛消防隊の各係員に対し、指揮、命令を行うとともに消防隊と密接な連携を図る。 ○ 避難状況の把握を行う。
指 揮 係	<ul style="list-style-type: none"> ○ 隊長を補佐し指示、命令の伝達にあたる。
通 報 連 絡 係	<ul style="list-style-type: none"> ○ 消防機関に対する通報及び確認を行う。 ○ 出火の報知及び消防隊への情報の提供にあたる。
消 火 係	<ul style="list-style-type: none"> ○ 消火器等を用い消火作業にあたる。
避 難 誘 導 係	<ul style="list-style-type: none"> ○ 非常口等を開放し避難誘導にあたる。 ○ 避難器具の設定、操作にあたる。

(避難経路図等)

第14条 防火管理者は、人命安全を確保するため消防設備等の設置位置及び屋外に通じる避難経路を明示した避難経路図を作成し、従業員全てに周知徹底しなければならない。

第5章 震災対策

(震災予防措置)

第15条 防火管理者及び火元責任者は、地震時の災害を予防するため第2章に基づく各施設器具の点検検査に合わせて、次の事項を行うこと。

- (1) 建物、建物に付随する施設物（看板、窓枠、外壁等）及び陳列物件の倒壊、転落、落下の有無の検査
- (2) 火気使用設備器具の転倒、落下防止及び自動消火装置、燃料等の自動停止装

(訓練の実施時期及びその内容)

第20条 防火管理者は、次により訓練を実施するものとする。

訓練種別		実施月日	訓練内容
総合訓練		○月 ○日	消火、通報、避難誘導の訓練を連携して実施し、必要と認める場合は消防機関への指導を要請すること。
		△月 △日	
部分訓練	消火訓練	○月 ○日	消火器具の取扱い要領の習熟を図り、初期消火訓練を行う。
		△月 △日	
	通報訓練	○月 ○日	消防機関（119）への通報要領及び火災発生時の連絡体制の習熟を図る。
		△月 △日	
	避難訓練	○月 ○日	避難誘導要領及び避難器具の設定要領の習熟を図る。
		△月 △日	

(訓練の実施報告)

第21条 防火管理者は、前条の訓練を実施する場合にはあらかじめ、その旨を消防署に通報しなければならない。

附 則

この消防計画は、 ○○年○○月○○日から実施する。

別表1

予 防 管 理 組 織 編 成 表

防 火 管 理 者	担 当 区 域	火 元 責 任 者
		
		
		

別表2

自主点検・検査編成表

種 別	施設・設備区分	実 施 者
自 主 点 検	消 火 器	
	屋 内 消 火 栓 設 備	
	自 動 火 災 報 知 設 備	
	非 常 警 報 設 備	
	避 難 器 具	
	誘 導 灯	
自 主 検 査	建 築 物	
	火 気 使 用 設 備 ・ 器 具	
	電 気 設 備	
	危 険 物 施 設	

別表 3

自衛消防隊長	係 別	氏 名
	指 揮 係	
	通 報 連 絡 係	
	消 火 係	
		
		
	避 難 誘 導 係	
		
		